



Fecha de la visita: 14/03/2018

Espacio: Centro Universitario UAEM Amecameca

Dictamen de la Biblioteca

| Hallazgo | Sugerencia |
|--|--|
| No usan el SICAB | Se recomienda hacer uso del Sistema de Control de Acceso a Bibliotecas, ya que es un sistema que nos permite tener la estadística de las bibliotecas y a su vez consultar información del mismo solicitada a la DIA. |
| Señalización de estantería improvisada | Adquirir el acrílico especial que se usa para la estantería. |
| Libros desordenados en la estantería | Mantener organizados los libros en la estantería con la finalidad de que puedan ser ubicados de forma rápida por los usuarios. |
| Personal insuficiente | Con la ampliación a la biblioteca, el personal será insuficiente, ya que se requiere que por lo menos haya un bibliotecario en la planta de arriba. |
| No está el horario visible | Colocar el horario de atención a la vista de los usuarios, ya que es un servicio para el usuario. |
| Equipos de cómputo obsoleto | Se sugiere dar de baja ante bienes patrimoniales los dos equipos de cómputo que se encuentran descompuestos. |





| | |
|-------------------------------------|--|
| El sensor no funciona correctamente | Se recomienda realizar las gestiones necesarias para la compra de un sensor, pues el existente es un sensor de 20n años atrás, el cual se encuentra obsoleto y sin funcionamiento. |
| Material para descarte | Se sugiere realizar una sesión con el comité de selección y descarte de material documental, para valorar y autorizar el material que se presenta para descarte. |





Dictamen de Laboratorios y Talleres

| Nombre del Laboratorio o Taller | Hallazgos | Sugerencias |
|---|--|---|
| Laboratorio de Básico Multidisciplinario de Nutrición | Falta Puerta de emergencia | <ul style="list-style-type: none"> - Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario - Elaborar plan de emergencia. |
| | Falta mantenimiento preventivo de refrigeradores. | Asignar presupuesto y elaborar cronograma de actividades para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones. |
| | Falta contacto especial para la Mufla | |
| | Destilador y MacroKendhal requiere de piezas para funcionar. Campana de extracción, no funciona. | |
| Laboratorio de Dietología | Lámparas fundidas. | <ul style="list-style-type: none"> - Asignar presupuesto y elaborar cronograma de actividades para la realización de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo e instalaciones. - Elaborar plan de emergencia |
| | Fuga en tarja. | |
| | No Funcionan las campanas de extracción. | |
| | Lugar incorrecto de la regadera de emergencia. | |
| | Falta calibración de: balanza granatarias y digitales. | |
| Taller de Centro de Atención Nutricional | Crear instalación de servicio con entrada para público en general. | <ul style="list-style-type: none"> - Dar seguimiento al proyecto del nuevo edificio para las nuevas instalaciones. |
| | No hay orden en el laboratorio | Aplicar orden y limpieza empezando por solicitar estantes para colocar los materiales y equipos. |
| | | Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller |





| | | |
|-------------------|--|---|
| Taller de Lácteos | Estancamiento de líquidos en piso que lo hace resbaloso. | - Colocar pintura époxica al piso |
| | Mejorar la iluminación. | Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario |
| | Falta ventilar áreas con tizne. | Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario |
| | Falta regadera de emergencia | Cumplir de acuerdo a la normatividad, elaborar el requerimiento a las autoridades del Centro Universitario. |
| | | Los Manuales de prácticas deberán estar dentro del taller |



Dictamen de Aulas Digitales

El Centro Universitario Amecameca cuenta con 4 Aulas Digitales de la siguiente forma:

| Cantidad | Tipo | Componente | Funcionamiento |
|----------|--|--|---|
| 1 | Aula Digital Móvil | Mimio teach Mimio vote Mimio Pad Mimio View Mimio Capture | Funcionan correctamente los 5 dispositivos móviles |
| 1 | Aula Digital Fija con Videoconferencia | Equipo de videoconferencia Cámara independiente PC Pantalla LCD Bocinas Video proyector Crestron | Funcionan correctamente 7 dispositivos. |
| 1 | Aula Digital Fija sin Videoconferencia | PC Pantalla LCD Bocinas Video proyector Crestron | Funcionan correctamente los 5 dispositivos del aula |
| 1 | Aula Digital Fija sin Videoconferencia | PC Pantalla LCD Bocinas Video proyector Crestron | Funcionan correctamente los 5 dispositivos del aula |



Observaciones:

- Se le recomienda levantar un ticket a la Mesa de Servicios de la DTIC, solicitando mantenimiento a la lámpara del video proyector de las 3 Aulas Digitales fijas instaladas en el Centro Universitario.
- Se les recomienda insistir a la Dirección de Obra Universitaria para que dé seguimiento a las fallas presentadas por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017 y sean reparados los plafones caídos en el Aula Digital Fija con Videoconferencia.