



Fecha de visita: 05/03/2018

Espacio: Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria

Dictamen de la Biblioteca

Hallazgo	Sugerencia
No identifican la ubicación del reglamento del sistema bibliotecario en la página	Identificar dónde ubicar el reglamento desde la página uaemex.mx. Revisar el documento para identificar los aspectos esenciales del mismo.
No usan la impresora de tickets	Se recomienda adquirir el papel para la impresora, ya que se encuentra en condiciones óptimas para su uso; es indispensable en la biblioteca, debido a que se obtiene el comprobante para el alumno cuando se le presta y entrega un libro.
La señalización está improvisada	Colocar señalización informativa y de estantería apropiada para la biblioteca. Ya que la que actualmente se encuentra está improvisada en hojas, cabe señalar que dicha señalización permite al usuario la identificación de las áreas y del material que contienen la biblioteca.
Computadoras descompuestas	Reparar el equipo de escritorio que se identificó, ya que con el mismo se da servicio a la comunidad estudiantil.
Desorganización en el área de lockers	Se recomienda formar a los usuarios en el uso adecuado de los lockers, ya que existen lockes desocupados y las pertenencias se encuentran en el piso, dando mal aspecto.
Material para descarte	Hacer el listado del material que se haya seleccionado para descartarlo. Organizar una sesión del comité para que autoricen dicho descarte.
Volúmenes pendientes de procesar	Se sugiere avisar y enviara Procesos Técnicos a la brevedad, el material que no se tiene procesado; pues sin dicho proceso no puede ser puesto en estantería, ni identificado por los usuarios.





Dictamen de Laboratorios

Nombre del Laboratorio	Hallazgos	Sugerencias
Biología	<ul style="list-style-type: none">- No se cuenta con la instalación eléctrica.- Problema de tanque estacionario, mal ubicado y peligroso.- Filtraciones en techo o plafón.- No hay microscopios suficientes para las prácticas.	<ul style="list-style-type: none">- Instalación eléctrica con tubos conduit.- Reubicar tanque estacionario- Impermeabilizar el techo.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones.
Física	<ul style="list-style-type: none">- Los extractores y lámparas se encuentra en la misma línea de circuito eléctrico.	<ul style="list-style-type: none">- Separar instalación eléctrica del laboratorio del encendido y apagado de extractores.
Química	<ul style="list-style-type: none">- No cuenta con salidas de emergencia,- Los extractores y lámparas se encuentra en la misma línea de circuito eléctrico.- Lámparas fundidas- Fugas de gas y agua en tuberías.	<ul style="list-style-type: none">- Contar con salidas de emergencia.- Separar instalación eléctrica del laboratorio del encendido y apagado de extractores.- Dar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e instalaciones. (principalmente a las fugas de gas)- Elaborar planes de emergencia.- Orden y limpieza en todas las áreas del laboratorio.





Dictamen de Aulas Digitales

El Plantel # 3 Cuauhtémoc cuenta con 4 Aulas Digitales de la siguiente forma:

Cantidad	Tipo	Componente	Funcionamiento	Observaciones
1	Aula Digital Móvil	Mimio teach Mimio vote Mimio Pad Mimio View Mimio Capture	Funcionan correctamente los 5 dispositivos móviles	Ninguna
1	Aula Digital Móvil	Mimio teach Mimio vote Mimio Pad Mimio View Mimio Capture	Funcionan correctamente los 5 dispositivos móviles	Ninguna
1	Aula Digital Móvil	Mimio teach Mimio vote Mimio Pad Mimio View Mimio Capture	Funcionan correctamente los 5 dispositivos móviles	Ninguna
1	Aula Digital Fija	Equipo de videoconferencia Cámara independiente PC Pantalla LCD Bocinas Video proyector Crestron	Funcionan correctamente los 7 dispositivos del aula	Se le sugiere el RTIC sustituir un eliminador de corriente del distribuidor de video VGA, ya que cuenta con un corto. Se le sugiere al RTIC solicitar a la DTIC, mantenimiento a la lámpara del Video proyector.

