



Espacio Universitario: UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL CUAUTITLÁN IZCALLI Titular: DRA. EN DERECHO PROCESAL LILIANA ANTONIA MENDOZA GONZÁLEZ COORDINADORA Tels. (55) 11134060 (55) 11134062 Ext. Univ. 7210

TALLER					ESTADÍSTICA Y DESCARGAS					
1) Taller:	Simulación Logística				Doc	Total de Laboratorios:	0	Total de Talleres:	1	
Responsable:	Dr. en Ciencias Económicas Fermín Leonel Reyes					Total de Docencia	1	Total Investigación	0	Total Extensión 0
Documentos soporte:	2023	2024	2025	2026		Descarga de dictámenes:	2023	2024	2025	2026
						Colaborador:	Ing. en Electrónica Hugo Sánchez Cervantes			

Laboratorio:	SIMULACIÓN LOGÍSTICA				INSTALACIONES Y MOBILIARIO						
Licenciaturas que atiende:	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALACIONES PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS	
	Licenciatura en Logística	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. MESAS ADECUADAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS *****	13. SILLAS	14. ESTANTES Y GAVETAS	15. EQUIPO AUDIOVISUAL INSTALADO	16. INTERNET ALÁMBRICO E INALÁMBRICO	17. INSTALACIÓN ELECTR. LÁMP. CONTACTOS APAGADORES	18. TABLEROS ELÉCTRICOS PROTEGIDOS Y ETIQUETADOS
	19. NO-BREAKES / UPS	SEGURIDAD ➔	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. ÁREA DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADA	24. BOTIQUÍN	25. PLAN DE EMERGENCIA	26. PROTECC. Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EQUIPO.	DOCUMEN-TACIÓN ➔	
	27. PROGRAM. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	28. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	29. CALENDARIZACIÓN VISIBLE DE PRÁCTICAS	30. LINEAMIENTOS	31. A) APROBADOS	32. B) VISIBLES	33. C) DIFUNDIDOS A USUARIOS	34. INVENTARIO DE EQUIPOS, MATERIAL Y MOB.	35. LICENCIA DEL SOFTWARE VIGENTE	36. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS	
Ver % de funcionalidad	37. INSTALACIONES SUFICIENTES	38. EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	39. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	PERSONAL DEL LABORATORIO ➔	40. HA TOMADO CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	41. SUFICIENTE PARA ATENDER USUARIOS	42. CONOCIM. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	43. CONDICIONES DE TRAB. FIS. Y SEG. ADECUADA	44. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS		
OBSERVACIONES											
6	1 Lámpara no enciende	12	Se encuentran en el piso	13	Se encuentran en mal estado	14	No esta fijo a la pared				
16	No cuentan con inalámbrico	19	No cuenta	20	Se encuentran por fuera del laboratorio	21	No cuenta con señalética				
22	No cuenta con salida de emergencia	24	No cuenta con botiquín	25	No cuenta con plan de emergencia	27	No se cuenta con programa de mantenimiento MTTO				
28	Se encuentra en proceso	29	No cuenta con manuales de prácticas	30	No cuenta con alineamientos	31	No tiene				
32	No tiene	36	No cuenta con bitácora	37	No es suficiente	42	No tiene conocimiento				
44	No se realizan										

***** * * * * *

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

HIPERVÍNCULO

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN ➔



Laboratorio:	ACTUARÍA (No se ha dado de alta)				INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo Cómputo						
Licenciaturas que atiende:	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALACIONES PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS	
Licenciatura en Actuaría	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. MESAS ADECUADAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS	13. SILLAS	14. ESTANTES Y GAVETAS	15. EQUIPO AUDIOVISUAL INSTALADO	16. INTERNET ALÁMBRICO E INALÁMBRICO	17. INSTALACIÓN ELECTR. LÁMP. CONTACTOS APAGADORES	18. TABLEROS ELÉCTRICOS PROTEGIDOS Y ETIQUETADOS	
 Ver % de funcionalidad		19. NO-BREAKES / UPS	SEGURIDAD ➔	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. ÁREA DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADA	24. BOTIQUÍN	25. PLAN DE EMERGENCIA	26. PROTECC. Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EQUIPO.	DOCUMEN-TACIÓN ➔
		27. PROGRAM. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	28. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	29. CALENDARIZACIÓN VISIBLE DE PRÁCTICAS	30. LINEAMIENTOS	31. A) APROBADOS	32. B) VISIBLES	33. C) DIFUNDIDOS A USUARIOS	34. INVENTARIO DE EQUIPOS, MATERIAL Y MOB.	35. LICENCIA DEL SOFTWARE VIGENTE	36. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS
		37. INSTALACIONES SUFICIENTES	38. EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	39. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	PERSONAL DEL LABORATORIO ➔	40. HA TOMADO CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	41. SUFICIENTE PARA ATENDER USUARIOS	42. CONOCIM. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	43. CONDICIONES DE TRAB. FIS. Y SEG. ADECUADA	44. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS	
OBSERVACIONES											
6	Sustitución de lámparas por focos		7	Ventilación insuficiente		8	Arrastra un poco al abrir		14	Fijar a la pared	
19	No cuenta		20	Última recarga en el 2019		21	Integrar las faltantes		22	Falta señalética	
24	No cuenta con botiquín		25	No cuenta con plan de emergencia		28	No cuenta		29	No cuenta	
30	No cuenta		31	No cuenta		32	No cuenta		33	No cuenta	
36	No cuenta con bitácora		42	No tiene conocimiento		43	No cuenta con las condiciones adecuadas		44	Solo en pandemia	

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

[HIPERVÍNCULO](#)

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN ➔



Laboratorio:	TOMA DE DECISIONES (No se ha dado de alta)				INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo Cómputo						
Licenciaturas que atiende: Licenciatura en Negocios Internacionales	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALACIONES PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS	
9. VENTANAS		10. VIDRIOS	11. MESAS ADECUADAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS	13. SILLAS	14. ESTANTES Y GAVETAS	15. EQUIPO AUDIOVISUAL INSTALADO	16. INTERNET ALÁMBRICO E INALÁMBRICO	17. INSTALACIÓN ELECTR. LÁMP. CONTACTOS APAGADORES	18. TABLEROS ELÉCTRICOS PROTEGIDOS Y ETIQUETADOS	
19. NO-BREAKES / UPS		SEGURIDAD ➔	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. ÁREA DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADA	24. BOTIQUÍN	25. PLAN DE EMERGENCIA	26. PROTECC. Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EQUIPO.	DOCUMEN-TACIÓN ➔	
27. PROGRAM. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO		28. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	29. CALENDARIZACIÓN VISIBLE DE PRÁCTICAS	30. LINEAMIENTOS	31. A) APROBADOS	32. B) VISIBLES	33. C) DIFUNDIDOS A USUARIOS	34. INVENTARIO DE EQUIPOS, MATERIAL Y MOB.	35. LICENCIA DEL SOFTWARE VIGENTE	36. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS	
37. INSTALACIONES SUFICIENTES		38. EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	39. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	PERSONAL DEL LABORATORIO ➔	40. HA TOMADO CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	41. SUFICIENTE PARA ATENDER USUARIOS	42. CONOCIM. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	43. CONDICIONES DE TRAB. FIS. Y SEG. ADECUADA	44. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS		
OBSERVACIONES											
12	El contacto se encuentra en el piso		14	Les falta fijar a la pared		15	Falta pantalla		19	No cuenta	
20	Se encuentra afuera		21	No cuenta con señalética		22	No cuenta con salida de emergencia		24	No cuenta con botiquín	
25	Se encuentra en desarrollo		28	Se encuentra en desarrollo		29	No cuenta con calendarización		30	Se encuentra en desarrollo	
31	No tiene		32	No tiene		33	No tiene		36	No cuenta con bitácora	
37	No son suficientes para realizar las prácticas		38	No cuenta		43	No son adecuadas				

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

[HIPERVÍNCULO](#)

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN ➔



Laboratorio:	HABILIDADES GENERALES (No se ha dado de alta)			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo Cómputo							
Licenciaturas que atiende: Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Negocios Internacionales	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALACIONES PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS	
		9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. MESAS ADECUADAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS	13. SILLAS	14. ESTANTES Y GAVETAS	15. EQUIPO AUDIOVISUAL INSTALADO	16. INTERNET ALÁMBRICO E INALÁMBRICO	17. INSTALACIÓN ELECTR. LÁMP. CONTACTOS APAGADORES	18. TABLEROS ELÉCTRICOS PROTEGIDOS Y ETIQUETADOS
		19. NO-BREAKES / UPS	SEGURIDAD ➔	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. ÁREA DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADA	24. BOTIQUÍN	25. PLAN DE EMERGENCIA	26. PROTECC. Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EQUIPO.	DOCUMEN-TACIÓN ➔
		27. PROGRAM. MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	28. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	29. CALENDARIZACIÓN VISIBLE DE PRÁCTICAS	30. LINEAMIENTOS	31. A) APROBADOS	32. B) VISIBLES	33. C) DIFUNDIDOS A USUARIOS	34. INVENTARIO DE EQUIPOS, MATERIAL Y MOB.	35. LICENCIA DEL SOFTWARE VIGENTE	36. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS
		37. INSTALACIONES SUFICIENTES	38. EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	39. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	PERSONAL DEL LABORATORIO ➔	40. HA TOMADO CURSOS DE ACTUALIZACIÓN	41. SUFICIENTE PARA ATENDER USUARIOS	42. CONOCIM. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	43. CONDICIONES DE TRAB. FIS. Y SEG. ADECUADA	44. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS	
OBSERVACIONES											
7	Ventilación insuficiente		12	El contacto se encuentra en el piso		14	Les falta fijar a la pared		19	No cuenta	
20	Se encuentra por fuera		21	No cuenta con señalética		22	No cuenta con salida de emergencia		24	No cuenta con botiquín	
25	Se encuentra en desarrollo		27	Se encuentra en desarrollo		28	No cuenta con manual de práctica		29	No cuenta con calendarización	
30	No tiene		31	No tiene		32	No tiene		33	No tiene	
36	No cuenta con bitácora		42	No tiene conocimientos		44	No se realizan				

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

[HIPERVÍNCULO](#)

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN ➔



Laboratorio:	SALA DE JUICIOS ORALES (No se ha dado de alta)				INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Sala de Juicios y Cámara Gesell						
Licenciaturas que atiende:	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS	
Licenciatura en Derecho Internacional	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD ➔	16. EXTINTORES	17. SEÑALÉTICA	
 Ver % de funcionalidad	18. SALIDA DE EMERGENCIA	19. BOTIQUÍN	20. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN ➔	21. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT. INSTALAC.	22. MANUALES DE PRÁCTICAS	23. CALENDARIZACIÓN VISIBLE	24. LINEAMIENTOS	25. A) APROBADOS	26. B) EXHIBIDOS	
	27. C) DIFUNDE A USUARIOS	28. INVENTARIO ACTUALIZADO	29. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS	30. INSTALAC. SUFICIENTES	31. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL ➔	32. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	33. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	34. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS		
OBSERVACIONES											
14	Contactos insuficientes	15	Tableros eléctricos sin protección	16	No cuenta con extintores señalizados	17	No cuenta con señalética				
18	No cuenta con salida de emergencia	19	No cuenta con botiquín	20	No cuenta con plan de emergencia	21	No cuenta con programa MTTO				
22	En proceso	23	Cierre de edificio	24	25,26,27. Se encuentran en desarrollo	29	No cuenta con bitácora				
33	No conoce los protocolos de seguridad	34	No se ha fumigado								

* * * * *

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

[HIPERVÍNCULO](#)

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN ➔